

**關注介乎第三街與餘樂里一段正街路陷事件及**  
**「正街自動扶手電梯」工程管理問題**

**背景**

2011 年 6 月 12 日上午約六時，受大雨影響，大量雨水由西半山經正街往下流向皇后大道西，致使正進行「正街自動扶手電梯」工程的第三街與餘樂里一段正街工地旁出現地下沙泥流失，因而出現路陷，一幅約 4 米闊 20 米長之石屎路面整幅斜陷向自動扶手電梯工程之工地坑槽；幸好事發於大清早，路人稀少，未有造成人命傷亡。受路陷事件影響，正在進行的「正街自動扶手電梯」工程進度亦必然會受到影響，而整段道路復修工程暫時未知何時才能完工。如上址有關工程人員注意到在工地坑槽內加設堅固的圍板阻擋沙泥流入工地坑槽內，相信可避免工地坑槽旁出現地下沙泥流失，及避免出現路陷。

此外，本人過去收到很多關於「正街自動扶手電梯」工程工地的管理，包括水馬及圍欄安排不當引致有行人安全及工地工業安全問題，佔用大幅行人路面擺放工程物料及車輛，經常停工及已重鋪的路面高低不平等；已多次與路政署及承建商現場商討和檢視工地管理問題，但情況仍然未見改善。本人十分關注正街自動扶手電梯」工程人員在進行工程期間對工地安全的重視。據有關部門最初預算「正街自動扶手電梯」工程將於明年 3 月竣工，但經近期多次事故而被逼停工，未知是否能夠如期落成啓用。

**問題**

1. 請問有關部門上述路陷事件是否與扶手電梯工程工地安全管理有關？
2. 請問有關部門現時自動扶手電梯工程進度如何？是否能夠如期於明年 3 月竣工啓用？
3. 請問有關部門如何確保有關工程的工地管理，以確保市民的安全問題？

**建議**

建議有關部門人員應重點監察有關工程的安全問題及工地管理問題，排除安全隱患，確保市民的安全，同時確保工程能安全、快捷地完成。

文件提交人：李志恆

2011 年 6 月 12 日



路陷封閉的正街道路



路陷封閉的正街道路

關注介乎第三街與餘樂里一段正街路陷事件及  
「正街自動扶手電梯」工程管理問題

路政署的回覆如下：

1.0 就中西區區議會轄下交通及運輸委員會對「正街自動扶梯連接系統」工程所提的書面問題，現回應如下。

1.1 討論文件中提及，第三街與餘樂里一段正街出現路陷，是因為本署承建商需要緊急維修一條地底電纜，及於 2011 年 6 月 12 日清晨的一場暴雨，沖毀有關電纜維修臨時坑槽而導致。

本署承建商已於即日清晨圍封受影響的路面，進行搶修工作，並於 2011 年 6 月 17 日完成搶修並重開這段路面，在圍封受影響的路面期間，途人仍可使用正街兩旁的行人路。

因受影響路面及其旁的工程，並不是正街扶梯工程的關鍵性部份，所以路陷事件並不影響正街扶梯工程的進度。

1.2 此外，承建商因應本署要求，已儘量於工地外圍使用水馬加透明圍街板，以保障行人安全。但是，因正街環境狹窄，使用圍街板的位置未必盡善盡美。承建商於某些近商舖的工地外圍，使用合乎標準的膠圍欄，這些安排都是經本署及本署承建商，經日常諮詢附近商舖，是他們滿意的安排。

查實承建商是需要在工地儲存適量的施工物料及工具的，使工程能盡快完成，承建商已把儲存物料減至最少並保留了足夠的行人通道，保持行人暢通。在施工期間，路政署的承建商是需要使用重型車輛運載物料到工地及運走廢料的，而停泊的時間是短暫的。同時，在正街附近的英華台及餘樂里亦有屋宇重建工程，期間我們亦有留意此等車輛有阻塞通道的情況，並已勸喻他們盡快離開或停泊在沒有阻礙其他道路使用者的地方。這些都是於安全情況下進行，並設置了足夠的行人通道。

另外，除惡劣天氣外，每天都有工人於自動扶梯工程的工地工作。而已重鋪的路面，基本上根據本署的標準完成，合乎安全。

本署近日與李志恒議員，巡查正街扶梯工程工地，進一步整理工程

工地，如收窄所使用行車路面的範圍，於一段狹窄的正街行人路旁，加建鐵圍欄，這些都能改善扶梯工程對途人的影響。

## **2.0 回應對工程的問題**

### **2.1 問題 1**

工地安全管理一向是本署首重目標，而到目前為止，自動扶梯工程承建商於工地安全表現是滿意的。而上述路陷事件是單一獨立事件，與工地安全管理無關。

### **2.2 問題 2**

現時，自動扶梯工程的進度稍為緩慢，主要受惡劣天氣及需大量改動地下公共設施影響，因要維持公共設施正常運作以免影響市民日常生活，只能作分段改道。另外，本署承建商需於正街近英華臺，進行大範圍的地底岩石層挖掘工程，這些都稍微影響工程的進度，但不會對本署預計這項工程會於二零一二年三月完成有太大的影響。

### **2.3 問題 3**

本署積極參與自動扶梯工程的工地管理工作，例如要求承建商經常清洗工地附近的路面，用帆布複蓋泥土等，以減少於工程進行期間對附近居民及商舖的影響。本署並確保承建商進行改路措施時，提供相應及足夠的臨時行人路，減少對市民的不便。

本署有工程督察及監工常駐地盤，並會繼續緊密監管自動扶梯工程的承建商，以確保工程能安全地進行。

## **3.0 回應對工程的建議**

本署非常重視議員所關注的自動扶梯工程的工地安全及管理問題，會繼續嚴加監管承建商，以確保安全地完成這項工程及減少對居民的影響。

(二零一一年六月二十七日收到)

中西區區議會秘書處

二零一一年六月