

關注士美非路街市扶手電梯經常故障問題

機電工程署的書面回覆：

根據記錄，士美非路街市共有 10 部扶手電梯。過去兩年(由 2015 年 12 月至 2017 年 11 月)共發生 98 次故障，當中包括 77 次由外物引致的故障及 21 次機件故障。每次故障的平均停駛時間約為兩小時。

本署得悉，食物環境衛生署計劃分階段更換士美非路街市的扶手電梯。其中四條扶手電梯已獲撥款，本署現正就有關工程招標，更換工程預計在 2018 年底完成。

有關士美非路街市扶手電梯發生故障時應變措施，食物環境衛生署會另外補充相關資料。

(秘書處於二零一七年十二月十八日收到)

中西區區議會秘書處
二零一八年一月