

關注第三街行人路行人安全

消防處的回覆：

問題 4： 涉及第三街由廣豐里至西邊街一段行人路範圍內（全長約260米），共裝置兩個街道消防栓（俗稱街井），詳情如下：

地點	種類	編號
近192號第三街 (廣豐里/由義里)	柱形消防栓 	PH 1257
近138號第三街 (薄扶林道)	鵝頸消防栓 	SW 806

消防處建議上文第一段提及的街道消防栓，保留在現時的裝置地點，原因如下：

- i) 從滅火救援的角度考慮，該兩個消防栓設置在有關路段的策略位置，為附近約十多幢綜合用途樓宇，包括第三街/廣豐里/水街/薄扶林道一帶(即各消防栓的100米範圍內)，提供最近及適切水源作滅火救援用途；及
- ii) 從改善行人使用該節路段的考慮，該節行人路的大部分闊約0.8米至1米，而該兩個消防栓所處位置之行人路段，其闊度分別為2.2米(柱形消防栓)及1.9米(鵝頸消防栓)。經本處人員多次在現場觀察，它們並沒有為行人因使用該節路段而造成阻礙的情況。

(秘書處於 2016 年 10 月 11 日收到)

中西區區議會秘書
2016 年 10 月