



新界東拓展處

New Territories East  
Development Office

2017年1月19日西貢區議會交通及運輸委員會會議

要求土木工程拓展署增加連接駁君傲灣及寶盈花園天橋兩旁玻璃高度

就謝正楓議員及陸平才議員在2016年12月20日的動議，土木工程拓展署新界東拓展處的回應如下：

行人天橋的設計已考慮到在惡劣天氣如下雨時的情況，天橋頂部兩側的覆蓋範圍亦比行人橋面闊出大約1米，以減輕下雨時對行人的影響。加高天橋兩側玻璃的建議將會使天橋兩側的花槽難以維修、保養及清潔。

此外，天橋兩側之欄杆的高度為1.1米，符合路政署和建築物規例的相關指引。

謝謝西貢區議會對這事宜的關注。如有進一步查詢，請致電2301 1159與本署工程師馬翊球先生聯絡。

土木工程拓展署新界東拓展處  
2017年1月9日