

## 2017年3月23日西貢區議會交通及運輸委員會會議

### 要求土木工程拓展署增加連接駁君傲灣及寶盈花園天橋兩旁玻璃高度

就謝正楓議員於2017年1月19日的動議，土木工程拓展署新界東拓展處的回應如下：

這行人天橋的設計已考慮到在惡劣天氣如下雨時的情況，天橋頂部兩側的覆蓋範圍亦比行人橋面闊出大約1米，以減輕風雨對行人的影響。加高天橋兩側玻璃的建議將會使天橋兩側的花槽難以維修、保養及清潔。本處於2月28日與謝議員再次實地視察，解釋加高行人天橋兩側玻璃圍欄對日後天橋維修的考慮，謝議員表示理解及同意。

此外，謝議員亦建議增加行人天橋於等候升降機平台位置的玻璃圍欄高度，本處認為該建議可進一步減輕風雨對等候升降機人士的影響，經與相關部門商討後，這項建議技術上是可行的，本處會推展這項優化工程。

謝謝西貢區議會對這事宜的關注。

土木工程拓展署新界東拓展處  
2017年3月8日