

本署檔號：(41) in FEHD SK/1-55/10/8 Pt V

香港將軍澳坑口培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓3及4樓
西貢區議會房屋及環境衛生委員會主席
凌文海先生, BBS, MH

凌主席：

2017年第三次西貢區議會房屋及環境衛生委員會會議動議
「西貢街市要求增建客用升降機，並更換新的客貨兩用升降機」

有關西貢區議會李家良議員將於2017年第三次房屋及環境衛生委員會會議提出動議，要求於西貢街市增建客用升降機，並更換新的客貨兩用升降機，本署的回應如下。

為配合日常運作，西貢街市設有1部升降機及5條樓梯，於街市開放時間供市民及檔戶共同使用；另設有上行扶手電梯，方便市民從街市地下前往一樓購物。

本署一向關注升降機及扶手電梯使用情況及安全問題，當發現有故障，會立刻通知機電工程署作緊急維修。在過去一年，上述升降機平均每月只有1.5次維修記錄，而且絕大部份維修工作皆可於通報當天修復並重新投入運作。此外，為確保扶手電梯操作暢順，本署已於2016年完成扶手電梯的改善工程。

就升降機的使用率及載客情況，本署於3月及4月初，在街市進行統計及調查。結果顯示該升降機平均每次載客人數只有1.6人，而它的最高載客量為26人。因此，本署認為該升降機沒有不敷應用情況。

雖然如此，本署亦曾向建築署查詢在西貢街市增設升降機的可行性，惟建築署回覆因街市的設計所限，在該街市增設升降機並不合適。因此，本署現時沒有計劃在西貢街市增設或更換升降機或扶手電梯。

感謝房屋及環境衛生委員會對上述事宜的關注。

食物環境衛生署署長

(蔣發葵 代行)



2017年5月5日