

二零一七年五月十一日(星期四)

西貢區議會房屋及環境衛生委員會會議上提出的動議

「要求盡快引入更高效率的探測樓宇滲水方法，早日解決居民之苦」

屋宇署/食物環境衛生署 調查聯合辦事處回應

為探索使用其他技術以協助調查滲水的可行性，食物環境衛生署和屋宇署合組的聯合辦事處（聯辦處）正以試驗性質使用紅外線探測儀及微波探測儀以探測滲水位置的濕度變化。若經過一般程序的三個階段的調查後，仍未能確定滲水源頭，聯辦處會視乎個別個案的實際情況及複雜性，考慮委聘顧問嘗試使用紅外線探測儀及微波探測儀，拍攝紅外線造影及進行微波濕度造型，以協助進一步分析及追查滲水源頭。

2017年5月4日