



**HIGHWAYS DEPARTMENT  
NEW TERRITORIES REGION**

2nd floor Ho Man Tin Government Offices,  
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.  
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真及郵遞文件  
2174 8355

**路政署  
新界區**

九龍何文田忠孝街 88 號  
何文田政府合署二樓  
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[ ]

本署檔號 : (0ZN3N) in HyD NT/12-14/2/1-SK  
來函檔號 :  
電話 : 2762 3947  
圖文傳真 : 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓  
西貢區議會  
交通及運輸委員會  
(經辦人: 李依璇女士)

**西貢區議會交通及運輸委員會二零一七年第二次會議  
「要求儘快落實橫跨環保大道的南面及北面兩條行人天橋，回應日出康城、峻瀝居民的訴求」**

在西貢區議會交通及運輸委員會於二零一七年三月二十三日的會議上，委員於上述議題建議在石角路行人隧道增加照明。本署現謹覆如下：

本署負責轄下公共道路和附屬道路設施包括本署轄下公共行人隧道及道路街燈的保養工作。如發現路面或附屬道路設施有破損，會適時安排維修，保障道路使用者安全。

石角路行人隧道(編號 NS131)是本署負責保養的。本署路燈部已派員到上述行人隧道內進行燈光量度，結果顯示該處的燈光水平符合設計標準，具充足照明。雖然如此，為求達致最佳的節能及照明效果，本署路燈部正計劃以發光二極管(LED)燈替換行人隧道內的螢光管，並會積極考慮 貴委員會的意見，盡快為該行人隧道安排照明系統更換。

本署感謝 貴委員會對照明系統的關心。倘有任何查詢，請致電 3903 6595 與本署工程師李志潤先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐宇輝 代行)



副本送：

路政署/路燈部  
運輸署

(經辦人：李志潤先生)

(經辦人：張建雄先生)

(傳真：2310 8489)

(傳真：2381 3799)

(內部) SDE/SE, DE/TKO, CTO/TKO, ME/STR(SE)

二零一七年五月八日



ISO 9001 : 2008 Certificate No.: CC 1881  
ISO 14001 : 2004 Certificate No.: CC 2634