

2017年5月18日西貢區議會交通及運輸委員會會議

要求土木工程拓展署就增加行人天橋近寶盈花園於等候升降機位置的玻璃圍欄高度提交工程時間表及進展

有關增高行人天橋於等候升降機平台位置玻璃圍欄的建議，本處的顧問公司已完成相關設計，玻璃圍欄的高度將由現時距離地面的 1.2 米增加至約 1.7 米。承建商已完成相關的籌備工作，優化工程已於 4 月中展開，預計於本年 6 月完成。本處已要求承建商在工程進行期間盡量減少對市民的影響及盡快完成此項工程。

謝謝西貢區議會交通及運輸委員會對這事宜的關注。

土木工程拓展署新界東拓展處

2017 年 4 月 24 日