

討論文件

中西區區議會環工會文件第 27/2011 號

關注半山區爆水管頻繁，令市民受苦亦浪費食水

背景：

因 3 月 1 日半山區正街般咸道邊交界突然爆水管，令市民擔憂半山食水管容易爆。除令市民需臨時輪候食水外，因爆水管而令大量食水浪費，市民感到十分痛心。

問題：

- (1) 請問中西區在過去一年共有多少宗食水管爆破？共浪費多少食水？請詳述。
- (2) 現時正進行的堅道及半山一帶更換食水管計劃，按現時進度何時可完成？是否可提前完成？
- (3) 此更換水管工程完成後，估計半山區一帶再爆水管的機會為何？請闡述。

建議：

請政府部門加緊檢視水管防漏防爆工作，以防食水管突然爆裂，浪費食水，滋擾市民。

文件提交人

何俊麒、甘乃威、阮品強、鄭麗琼、黃堅成、楊浩然、余文端、伍凱欣

二零一一年三月二日

水務署的書面回覆：

問題 1：請問中西區在過去一年共有多少宗食水管爆破？共浪費多少食水？請詳述。

半山區於二零一一年內共發生了八宗食水管爆裂事件。上述爆喉事件共流失了約 3871 立方米的食水。

問題 2：現時正進行的堅道及半山一帶更換食水管計劃，按現時進度何時可完成？是否可提前完成？

現時在堅道進行的第 1 階段中的第 2 期更換及修復水管工程預計於本年下旬完成。而現正在半山一帶展開的第 3 階段更換及修復水管工程，亦預計於 2013 年底完成。

因為般咸道的交通非常繁忙，工程只能有限度地在晚間進行，故此進度會受到一定的影響，但我們會繼續密切監察工程進度，務求儘快完成工程，減低對公眾的影響。

問題 3：此更換水管工程完成後，估計半山區一帶再爆水管的機會為何？請闡述。

更換及修復水管工程完成後，將有效地改善該區的供水系統，從而減低因水管老化而爆裂的機會。

夾附頁

MAIN_BUI_SERIAL_NO	DISTRICT	BOARD_CD	FAULT_C	FAULT_IT	SUPPLY_JSC	WATER_TY1	Failure	Mo	Water	Loss (m3)	STATUS
1051894	HK(D2)	1002504	C&W	BURST	MAIN	4-Mar-10	FRESH	Partial		383.4	C
1051928	HK(D2)	1002538	C&W	BURST	MAIN	4-Mar-10	FRESH	Partial		1911	C
1053798	HK(D2)	1004405	C&W	BURST	MAIN	24-Apr-10	FRESH	Partial		394.2	C
1054461	HK(D2)	1005066	C&W	BURST	MAIN	13-May-10	FRESH	Partial		340.2	C
1056258	HK(D2)	1006861	C&W	BURST	MAIN	3-Jul-10	FRESH	Partial		0	C
1056830	HK(D2)	1007431	C&W	BURST	MAIN	16-Jul-10	FRESH	Partial		842.4	C
1062912	HK(D2)	1013497	C&W	BURST	MAIN	16-Dec-10	FRESH	Partial		0	C
1065608	HK(D2)	1101993	C&W	BURST	MAIN	14-Feb-11	FRESH	Partial		0	C
										3871.2	

(二〇一一年三月十一日收到)

中西區區議會秘書處
二〇一一年三月