

關於卑路乍灣氣味事宜的處理

各項改善措施的最新進展

部門	角色及職責	各項改善措施的最新進展
渠務署	<ul style="list-style-type: none"> 負責維修及保養公共雨水渠 	<p>(a) 持續視察及清理區內上游的雨水渠道。</p> <p>(b) 渠務署在二零一一年二月九日繼續進行堅彌地城海旁箱型雨水渠清理工程，希望能在堅彌地城新泳池開幕前完成。</p> <p>(c) 為了令絞車在渠道有限空間內更有效地運作、應付渠道內的硬塊及加快清理沉積物，渠務署在二零一零年底開始在近海旁出水口處加裝擋水板，以減低潮水對清理工程的影響。</p> <p>(d) 現時渠務署利用高壓水機，先行打鬆渠道內的沉積物，再在近歌連臣街的大型沙泥清理井口挾出沉積物，進度理想。(視乎情況，及後如有需要，渠務署會安裝絞車輔助清理沉積物。)</p>
食環署	<ul style="list-style-type: none"> 負責清理集水溝 負責管理污染源頭 	<p>(a) 持續每星期一次清理卑路乍灣一帶的集水溝，及每星期兩次清洗卑路乍灣一帶街道。</p> <p>(b) 加強管理污染源頭 — 在二零一一年一月至二月共進行了十一次突擊巡查行動，未有發現食物業處所或其他人士違規傾倒污水。</p>

部門	角色及職責	各項改善措施的最新進展
路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 負責維修、保養集水溝，及清理集水溝接駁溝渠 • 負責維修及保養玻璃纖維氣隔 	<p>(a) 依照預定工作時間表，持續每月兩次清理堅彌地城海旁一帶的集水溝接駁溝渠，以保持接駁溝渠暢通，維持其接收路面雨水的功能，並在清理集水溝接駁溝渠的同時，順道清理路旁集水溝。</p> <p>(b) 持續每周視察堅彌地城海旁一帶的集水溝，以確保玻璃纖維氣隔狀況良好，保持其消除臭味的效能。</p> <p>(c) 繼續使用加壓水機，清理集水溝內的污水並置換清水 — 每兩個月一次使用加壓水機清理集水溝內的污水並置換清水，範圍包括堅彌地城海旁至皇后大道西一帶的集水溝。</p>
屋宇署聯同渠務署及環保署	<ul style="list-style-type: none"> • 負責調查及處理私人樓宇污水排放系統的錯誤接駁及損壞問題 	<p>(a) 第八期的檢查行動已完成。有關「再輝大廈」老人院舍及「西環街坊福利會」洗滌盆污水排放至雨水系統的問題，改善工程經已完成。至於「李寶龍路 32 號」正進行大廈維修工程，檢查行動會待工程完結後，再作跟進。</p> <p>(b) 第七期的檢查行動已重新繼續跟進，行動範圍覆蓋皇后大道西近堅彌地城海旁一帶的私人樓宇，包括「景賜大廈」、「尼斯花園」、「美城大廈」、「香港工業大廈」、「如意大樓」、「懋華大廈」、「金寶閣」、「萬發大廈」、「盈基花園」及「山市街 32 號」。現已完成「景賜大廈」、「尼斯花園」、「美城大廈」及「萬發大廈」的檢查。於「美城大廈」發現的渠管錯駁及損壞問題，改善工程已完成。至於「萬發大廈」地下沙井損壞及滲漏問題，因該大廈已被選為「樓宇更新大行動」第一類別目標樓宇，屋宇署已通知有關的認可人士於大廈維</p>

部門	角色及職責	各項改善措施的最新進展
		修期間一併跟進地下沙井損壞及滲漏問題。「山市街 32 號」現已拆卸，無需安排檢查行動。
環保署	<ul style="list-style-type: none"> 負責氣味評估 	繼續每月在區內的監測點進行氣味評估。環保署已於二零一一年二月二十三日進行第八十八次氣味評估，並將於二零一一年三月中進行第八十九次氣味評估。如有需要，環保署會增加評估點。
環保署聯同渠務署	<ul style="list-style-type: none"> 負責公用污水渠接駁的調查 	繼續進行有關公用污水渠錯誤接駁調查。環保署聯同渠務署已於二零一一年二月二十五日進行第六十次調查。

中西區民政事務處
環境保護署

屋宇署
食物環境衛生署

渠務署
路政署

二零一一年三月