

關於卑路乍灣氣味事宜的處理

各項改善措施的最新進展

部門	角色及職責	各項改善措施的最新進展
渠務署	<ul style="list-style-type: none"> 負責維修及保養公共雨水渠 	(a) 持續視察及清理區內上游的雨水渠道。
食環署	<ul style="list-style-type: none"> 負責清理集水溝 負責管理污染源頭 	<p>(a) 持續每星期一次清理卑路乍灣一帶的集水溝，及每星期兩次清洗卑路乍灣一帶街道。</p> <p>(b) 加強管理污染源頭 - 在二零一一年六月至七月共進行了十二次突擊巡查行動，未有發現食物業處所或其他人士違規傾倒污水。</p>
路政署	<ul style="list-style-type: none"> 負責維修、保養集水溝，及清理集水溝接駁溝渠 負責維修及保養玻璃纖維氣隔 	<p>(a) 依照預定工作時間表，持續每月兩次清理堅彌地城海旁一帶的集水溝接駁溝渠，以保持接駁溝渠暢通，維持其接收路面雨水的功能，並在清理集水溝接駁溝渠的同時，順道清理路旁集水溝。</p> <p>(b) 持續每周視察堅彌地城海旁一帶的集水溝，以確保玻璃纖維氣隔狀況良好，保持其消除臭味的效能。</p> <p>(c) 繼續使用加壓水機，清理集水溝內的污水並置換清水 — 每兩個月一次使用加壓水機清理集水溝內的污水並置換清水，範圍包括堅彌地城海旁至皇后大道西一帶的集水溝。</p>

部門	角色及職責	各項改善措施的最新進展
屋宇署聯同渠務署及環保署	<ul style="list-style-type: none"> 負責調查及處理私人樓宇污水排放系統的錯誤接駁及損壞問題 	<p>(a) 除「李寶龍路 32 號」外，第八期的檢查行動已完成。因「李寶龍路 32 號」正進行大廈維修工程，檢查行動會待工程完結後，再作跟進。</p> <p>(b) 第七期的檢查行動已重新繼續跟進，行動範圍覆蓋皇后大道西近堅彌地城海旁一帶的私人樓宇，包括「景賜大廈」、「尼斯花園」、「美城大廈」、「香港工業大廈」、「如意大樓」、「懋華大廈」、「金寶閣」、「萬發大廈」及「盈基花園」。現已完成「景賜大廈」、「尼斯花園」、「美城大廈」、「萬發大廈」、「懋華大廈」、「金寶閣」及「如意大樓」的檢查。屋宇署會繼續跟進「香港工業大廈」及「盈基花園」的檢查。</p>
環保署	<ul style="list-style-type: none"> 負責氣味評估 	繼續每月在區內的監測點進行氣味評估。環保署已於二零一一年六月七日、七月六日及八月五日分別進行第九十二次、第九十三次及第九十四次氣味評估。如有需要，環保署會增加評估點。
環保署聯同渠務署	<ul style="list-style-type: none"> 負責公用污水渠接駁的調查 	繼續進行有關公用污水渠錯誤接駁調查。環保署聯同渠務署已於二零一一年六月十五日及七月十四日進行第六十四次及第六十五次調查。

中西區民政事務處
環境保護署

屋宇署
食物環境衛生署

渠務署
路政署

二零一一年八月