附件二(1)

東區區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書
（優次編號：第 1 號）

1. **提交建議單位：** 康樂及文化事務署(康文署)

2. **工程名稱：** 西灣河體育館舞蹈室及主場冷氣系統改善工程

3. **工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：**

現時西灣河體育館舞蹈室及主場冷氣系統已使用超過二十年，機件已老化，製冷功能亦已日漸下降。再者，該系統的機件型號太舊，亦難以再行修復以達至過往的水平，機電工程署建議進行冷氣系統改善工程，可進一步改善空氣流通量、又可有效地調節室內溫度及節省能源，使使用者在更舒適的環境下活動。

4. **工程受惠對象：**

- [ ] 區內所有居民
- [ ] 傷殘人士
- [ ] 老人
- [ ] 兒童及家長
- [ ] 青少年
- [x] 其他： 場地使用人士

5. **預期受惠人數：** 約 100,000 人

6. **工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：** 約 640,000 元

7. **工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)*：**
工程將由機電工程署負責安排，工程大綱包括：
1. 拆除舊有的空調風櫃；
2. 安裝 4 部新型號的風櫃及大型風扇系統裝置。

8. **工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)**
西灣河體育館 (請參閱附件二(1 .1))

9. **工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：**
若申請獲得批准，安裝工程約需時 3 至 4 個月完成。

10. **其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：**
沒有

簽名：
姓名： 梁志輝
(東區康樂事務經理)
日期： 20.1.2011

擬在西灣河體育館進行冷氣系統改善工程的位置

舞蹈室	
主場	
主場看台	