

本函檔號：() in HD(EM)TNS NTT/4/10/1

Our Ref.

來函檔號：

Your Ref.

圖文傳真： 2605 3100

Fax.

電話： 2762 6009

Tel.

日期：

Date

西貢區議會房屋及環境衛生委員會主席

凌文海先生

凌主席：

**要求房屋署將轄下公共屋邨食水喉全面更換為銅喉
並在今後落成的公共屋邨使用食水銅喉 SKDC (HEHC) 文件第 72/10 號
及
要求房屋署全面將尚德邨的食水喉更換為銅喉，保障尚德邨居民的健康
SKDC(HEHC)文件第 73/10 號**

有關西貢區議會房屋及環境衛生委員會 2010 年第六次會議所提出上述兩項動議，現回覆如下：

有關尚德邨食水黃濁問題，受影響的樓宇只局限於尚明樓41及42樓，經調查後，發現由於尚明樓高層壓力缸的水缸胆爆裂，引致高層41及42樓用戶食水變黃，現時經已完全維修妥當。

房屋署轄下樓宇所有鉛水食水喉均已更換銅喉，但尚德邨所採用的鉛水喉是後期採用的包膠鉛水喉，喉管內芯封了一層膠，所以不會生鏽，而且其使用壽命與鉛水喉一樣超越20年。由於是次黃水問題與水喉本身無關，所以無須全面更換。但房署會採用下列行動：

- 1) 將尚德邨其餘樓宇的高層壓力缸缸膽全面在短期內更換；
- 2) 尚德邨外牆受風化影響的食水喉在2011年3月前全面更換。

多謝貴委員會對此事的關心！

高級房屋事務經理/北區、大埔及將軍澳

(鍾國星



)

2011年1月4日

房屋署大埔、北區、沙田及西貢區域物業管理辦事處 Housing Department Regional Management Office (Tai Po, North, Shatin & Sai Kung)
香港九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第四層A翼