

討論文件

關注堅尼地城泳池水溫標準

就上述文件提出的議題，康樂及文化事務署（本署）回覆如下：

現時，本署轄下共有 26 個公眾游泳池設有暖水游泳設施，在每年 11 月 1 日至翌年 4 月 15 日期間開放予市民使用。而經參考世界衛生組織及衛生署的意見，暖水游泳池的水溫指標為攝氏 26 至 28 度。

為了確保池水溫度適中，本署職員會每日定時量度池水溫度及檢查池水加熱的循環系統是否運作正常，以確保池水水溫經常保持在攝氏 26 度至 28 度之間，在泳館的指定位置亦會展示有關水溫資料，以供市民知悉。如天氣較為寒冷時，游泳池水溫將調校至標準的上限（即攝氏 28 度），為泳客提供舒適的游泳環境。

雖然本署根據既定的安排只會由每年 11 月 1 日至翌年 4 月 15 日提供暖水游泳設施供市民使用，但鑑於每年 4 月下旬屬於季節轉變的時期，天氣較為不穩定，有個別日子可能會短暫異常寒冷。在此期間本署會密切留意氣溫的轉變及池水溫度變化，如氣溫持續偏低，本署會因應情況為市民延長或重新供應暖水游泳設施。

堅尼地城游泳池設有室內泳池及戶外泳池，室內泳池設施包括一個副池、一個訓練池及一個按摩池；戶外泳池設施則設有一個副池及一個嬉水池。於冬季期間（即每年由 11 月 1 日至翌年 4 月 15 日），堅尼地城游泳池會開放備有暖水游泳設施的室內泳池，並設有電腦系統實時監察各設施的水溫。根據記錄，上述暖水游泳設施於過去四個月（即 2018 年 11 月至本年 2 月）的水溫均能經常保持在攝氏 26 度至 28 度之間，符合本署的水溫指標。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一九年三月