

關注渠蓋設計令途人滑倒事宜

渠務署的書面回覆：

1. 請問部門最近 2 年共收到多少宗有關雨後在街上滑倒的投訴？有多少宗與渠蓋有關？
2017 - 0 宗
2018 - 0 宗
2. 請問部門多久會檢查一次渠蓋的磨蝕程度？如何評定渠蓋是否過於光滑？道路上渠蓋的維修屬路政署負責，建議由相關部門回覆。
3. 請問部門共有多少款政府及公用機構的渠蓋款式？公用機構渠蓋的設計及物料是否受政府規管？
渠務署現時有兩種渠蓋標準款式，分別是用於雨水渠井及污水渠井。
4. 請問部門在設計渠蓋時，是否有將防滑因素考慮在內？
現有的兩種渠蓋標準款式已考慮了防滑因素，並需符合歐盟標準 BS EN124 : 2015 內的防滑要求。
5. 請問部門在渠蓋防滑失效時會採取什麼補救措施？
道路上渠蓋的維修屬路政署負責，建議由相關部門回覆。
6. 請問部門能否改善渠蓋設計，在表面加上防滑物料？
有關渠蓋的防滑設計涉及道路安全，屬路政署負責，建議由相關部門回覆。
7. 請問部門在路面或樓梯開設渠或井口位置時會考慮什麼因素？現時區內有多少處樓梯前後設置了渠蓋？
本署主要考慮日後檢查和維修的需要，在公共地底渠道的接駁處、渠道尺寸轉變的位置或渠道斜度有差異的位置上鋪設井口。
沒有相關的統計數字。

(秘書處於二零一八年十一月二十八日收到)

中西區區議會秘書處
二零一九年一月