

關注渠蓋設計令途人滑倒事宜

水務署的書面回覆：

1. 在最近 2 年水務署收到 1 宗涉及行人路上沙井蓋濕滑有關的投訴。經現場視察後，事件相信與井蓋磨損有關。本署已即時更換有關沙井蓋，確保行人安全。
2. 本署沙井蓋是由生鐵或球墨鑄鐵所制成，耐磨性非常好。在處理投訴和例行工作中，本署人員若發現沙井蓋有銹蝕或磨損情況，可能影響行人安全，會立即安排更換有關沙井蓋。
3. 水務署提供多款沙井蓋標準設計，供不同用途使用，當中包括各種材料、尺寸及蓋面圖案。現時沙井蓋設計的標準圖則可在水務署的網頁上查閱。
4. 本署沙井蓋的設計考慮了不同的技術要求，包括物料的耐用性及防滑性。
5. 見上列第 2 項回應。
6. 因應改善建議，本署的設計部人員正檢視現有的井蓋設計。
7. 在施工期間，本署工程人員會考慮地下公共設施的分佈情況，在行人路或行車路敷設新水管和安裝閘掣及沙井蓋。沙井蓋位置會盡量安裝在較闊的行人路段或行車線中間位置，使操作閘掣和維修時能盡量減少對行人和交通的影響。

(秘書處於二零一八年十一月二十九日收到)

中西區區議會秘書處
二零一九年一月