

要求改善區內行人過路處無障礙設施事宜

路政署的回覆：

問題 1： 由有關部門回覆。

問題 2： 無障礙設施設計事宜由有關部門回覆。

本署於二零一八年四月二十七日派員到文件中所述的行人過路處實地視察，發現下斜路邊石與路面的標高差距稍高於相關的標準，本署將進行改善工程，預計於本年第三季內完成。

問題 3： 由有關部門回覆。

(秘書處於 2018 年 5 月 16 日收到)

中西區區議會秘書處

2018 年 5 月