

### 建議在中西區行人過路處完善或增設觸覺警示帶

就題述討論文件內的問題及建議，路政署回覆如下：

**問題 1：**請問相關部門在過去一年是否有收到關於行人過路處觸覺警示帶的投訴？若有，投訴宗數有多少？投訴種類是甚麼？投訴分佈在哪些地方？

回覆 1：本署於過去一年收到一宗就中西區行人過路處觸覺警示帶滑倒的投訴，相關位置在近中環奧卑利街 17A 號的行人過路處。

**問題 2：**請問相關部門是否有計劃在上述行人過路處增設或完善觸覺警示帶？若有，請提供相關計劃。

回覆 2：有關增設或完善觸覺警示帶的建議涉及道路設施的設計及管理，相信相關部門會因應實際情況作出考慮。如有需要，本署會提供技術方面的意見。

**問題 3：**請問相關部門是否有定期檢查行人過路處的觸覺警示帶？若有，請提供時間表。

回覆 3：本署有既定機制安排承建商對轄下負責維修保養的公共道路進行定期巡查，其中包括巡查觸覺引路帶和觸覺警示帶。本署承建商會定期每一個月為區內行人路進行巡查。

**問題 4：**請問相關部門就觸覺警示帶是否有既定的要求，如尺寸或增設觸覺警示帶路段等？若有，請說明。

回覆 4：本署要求承建商須根據路政署標準圖則 H5118E 的規定，提供耐用及防滑的預製混凝土「觸覺磚」。有關增設或完善觸覺警示帶的建議涉及道路設施的設計及管理，相信相關部門會因應實際情況作出考慮。如有需要，本署會提供技術方面的意見。

**建議：**建議政府在上述路段行人過路處完善或增設觸覺警示帶。

回覆：有關增設或完善觸覺警示帶的建議涉及道路設施的設計及管理，相信相關部門會因應實際情況作出考慮。如有需要，本署會提供技術方面的意見。

路政署

2024年11月