

## 討論事項

### 關注士美非路街市地渠經常污水倒灌之問題

貴秘書處 10 月 25 日就題述事宜的電郵已收悉。關於討論文件內提出的問題，食物環境衛生署（「本署」）現覆如下，而段落的標題取自來信原文：

1. 請問有關部門，**2020**年至今，該街市共發生多少次地渠污水倒灌？請詳列日期及位置。

根據記錄，士美非路街市自 2020 年 1 月至 2024 年 10 月共發生 14 宗地渠污水倒灌事件。相關事故日期和位置請參閱附件。

2. 請問有關部門，有否定期檢查及疏通該街市地渠之時間表，以防止地渠污水倒灌的發生？

本署街市管理服務承辦商會每天巡查地渠位置，如果發現地渠有嚴重淤塞情況，會即時聯絡建築署跟進檢查和維修。在一般情況下，建築署會每六個月為街市的地下污水及廢水排水系統進行定期的清理工作，及會每兩年為街市的地下管道和沙井進行檢查，以確保有關系統正常運作。

為進一步改善地渠淤塞情況，本署已指示街市管理服務承辦商加強檢查及清理排水管道，徹底清潔渠面用作阻隔垃圾的裝置，確保其有效防止垃圾進入相關管道內造成淤塞。本署同時透過街市管理諮詢委員會提醒檔戶，切勿將魚鱗及食物殘渣等垃圾棄置於排水管道內，以保持渠道暢通。

3. 請問有關部門，有否為該街市訂立更換地渠計劃？如否，原因為何？

建築署早前已安排承辦商於2023年11月到士美非路街市進行地下渠管勘察，結果顯示地下渠管整體狀況正常。建築署會繼續與本署保持溝通，適時協助及支援本署進行有關設施的維修和改善工作。

食物環境衛生署

中西區環境衛生辦事處

2024年11月

士美非路街市自 2020 年 1 月至 2024 年 10 月期間  
地渠污水倒灌事故

日期	位置
29.4.2020	士美非路街市石山街入口的地渠
15.6.2020	士美非路街市石山街入口的地渠
4.8.2020	士美非路街市石山街入口的地渠
21.1.2021	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
6.10.2021	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
20.10.2021	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
7.11.2022	士美非路街市石山街入口的地渠
9.12.2022	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
23.6.2023	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
26.11.2023	士美非路街市石山街入口的地渠
5.12.2023	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
9.4.2024*	士美非路街市靠近專線小巴士入口的地渠
9.9.2024	士美非路街市石山街入口的地渠
18.9.2024	士美非路街市石山街入口的地渠

註：

與討論文件內提及在 2024 年 4 月 13 日的污水倒灌事件為同一宗事故。