

香港電燈有限公司
The Hongkong Electric Co., Ltd.

香港堅尼地道四十四號港燈中心
Hongkong Electric Centre, 44 Kennedy Road, Hong Kong
電話 /Tel [REDACTED] 傳真 /Fax [REDACTED]
電郵 /Email mail@hkelectric.com
www.hkelectric.com



貴檔號 : 中西區環衛會文件第 1/2025 號
電郵地址 : [REDACTED]
中西區區議會
食物環境衛生委員會秘書
張蔚婷小姐

張小姐 :

補充資料：有關食物環境衛生委員會第七次會議 (1 月 23 日)
討論士美非路街市停電事宜

回應議員在上述會議中提出，如何防止再發生類似士美非路街市停電事件的建議，港燈有以下補充和回應。

在加強與食環署等政府部門的聯繫方面，港燈代表已隨即在會後，聯同委員會主席以及出席會議的食環署官員作簡短討論和交換意見，各方一致認同加強溝通的必要性，並且已經交換聯絡方法，方便各方日後跟進。

另外，各方亦同意日後港燈在與客戶討論如何應對緊急停電安排時，若現場及網絡情況許可，並在不影響供電安全及穩定性的大前題下，港燈將會研究為有緊急需要的客戶，提供後備電源的方案，以照顧不同持份者的需要，務求把停電對他們帶來的影響減至最低。

以士美非路街市事件為例，根據客戶供電的設計，港燈在該棟大廈設有兩個供電點。當中一個供電點在 2024 年 12 月 5 日凌晨 03:25，完成按客戶要求進行的計劃停電後，已回復正常供電至今。只需經過客戶開關設備的適當調配，相信可以支援大部份客戶的需要。另外，根據本公司記錄，港島區內其他同類型的市政大廈，絕大多數亦有同類的設計，確保電力供應穩定和可靠之外，若其中一個供電點出現問題，亦可在短時間內，改由另一個供電點，提供後備電力供應。

汲取今次事件的經驗，我們會加強和客戶、持份者包括政府部門的溝通，並一如既往，致力為不同客戶提供安全、可靠和穩定的電力供應。

如有其它垂詢，可致電 [REDACTED] 或電郵至 [REDACTED] 與公共事務經理姚偉成先生聯絡。

特此函覆，並祝
安好



傳媒及對外事務主管
廖忠平謹啟

2025年1月28日