

中西區環衛會文件第 1/2025 號  
(2025 年 1 月 23 日食物環境衛生委員會第七次會議)

### 關注士美非路街市停電之事故

#### 背景：

2024 年 12 月 5 日，堅尼地城士美非路街市由早上 10 時 30 分開始停電(附圖 A)，約於早上 11 時 25 分恢復供電。據聞港燈於 12 月 4 日晚間在該街市進行電力系統檢查時已發現問題，12 月 5 日早上再檢查時發現發電機過熱，恐生危險，即時停機進行緊急檢查，導致士美非路街市暫停電力供應。港燈及食環署職員曾於早上 9 時 20 分左右通知街市各販商，但當我們於停電期間在現場巡經魚檔時，即時收到檔主反映，停電令其攤檔內的氣泵停頓，海鮮缺氧死亡(附圖 B)，造成嚴重經濟損失，希望得到賠償。

#### 問題：

1. 請問有關部門，2020 年至今，中西區各街市共發生多少次停電？請詳列地點、日期及時間。
2. 請有關部門，詳細講解 2024 年 12 月 5 日士美非路街市停電的原因及處理過程。
3. 港燈於 12 月 4 日曾在該街市進行電力系統檢查，翌日便發生停電事故(附圖 C)，請問有關部門，是次停電是否因為港燈而造成？
4. 請問有關部門，如何預防是次的停電事故再次發生？
5. 請問有關部門，有否就是次停電登記受影響販商資料，並主動商討賠償？
6. 請問有關部門，如何協助受影響的販商處理索償問題？

#### 建議：

1. 有關部門就是次停電事故對該街市電力系統做全面安全檢查。
2. 有關部門主動向受影響的販商派發問卷調查，並協助處理索償。

#### 文件提交人：

楊開永、楊學明、葉亦楠、劉天正、施永泰、張嘉恩

照片 A：堅尼地城士美非路街市停電



照片 B：停電令氣泵停頓，海鮮缺氧死亡



照片 C：停電事故之通告



國泰清潔服務有限公司  
Kwok Tai Cleaning Service Company Limited

### 通告

據港燈通知：本街將會在 2024 年 12 月 05 日早上 10 時 30 分至 2024 年 12 月 05 日早上 11 時 15 分電力系統進行重要工程，到時會導致暫停電力供應，不便之處，敬請原諒！

地點、日期及時間如下：

| 地點     | 日期                    | 時間       |
|--------|-----------------------|----------|
| 士美非路街市 | 2024 年 12 月 05 日(星期四) | 由早上      |
|        | 至                     | 10:30 am |
|        | 2024 年 12 月 05 日(星期四) | 至        |
|        |                       | 早上       |
|        |                       | 11:15 am |

如有任何查詢，請於辦公時間致電本辦事處聯絡電話：28170806 / 93871907

士美非路街市辦事處