

關注士美非路街市停電之事故

貴秘書處 1 月 2 日就題述事宜的電郵已收悉。關於討論文件內提出的問題，食物環境衛生署（「本署」）現覆如下，而段落的標題取自來信原文：

1. 請問有關部門，**2020**年至今，中西區各街市共發生多少次停電？請詳列地點、日期及時間。

根據記錄，除題述停電事故外，本署轄下中西區各街市自**2020**年至今沒有錄得停電事件。

2. 請有關部門，詳細講解**2024**年**12**月**5**日士美非路街市停電的原因及處理過程。

本署人員於**2024**年**12**月**5**日早上約**9**時**45**分接獲香港電燈有限公司（「港燈」）代表來電，指士美非路街市供電系統將於早上**10**時**30**分至**11**時**15**分須進行緊急維修，其間會暫停供電。街市管理服務承辦商職員（「承辦商職員」）接獲通知後隨即使用街市廣播系統告知各街市檔戶相關停電事宜。考慮到停電對魚檔的影響較大，本署故特別指派承辦商職員現場告知全部魚檔檔戶，確保他們充分了解情況及作出對應措施。

本署其後就題述停電事故向機電工程署（「機電署」）及港燈查詢，機電署回覆指事故緣於港燈在其電力系統檢查後需要緊急維修部分組件而所引起；港燈回覆指因應中西區環衛會（委員會）的查詢，表示會書面回覆委員會。

3. 港燈於12月4日曾在該街市進行電力系統檢查，翌日便發生停電事故(附圖C)，請問有關部門，是次停電是否因為港燈而造成？

根據本署記錄，港燈於12月4日晚上11時30分至翌日（5日）早上5時期間在士美非路市政大廈進行電錶前的電力系統檢查，而機電署在該大廈進行電錶後的電力系統檢查。本署就題述停電事故向機電署及港燈查詢，承上題，機電署回覆指停電事故是港燈在其電力系統檢查後需要緊急維修部分組件而所引起；港燈回覆指會就題述事宜書面回覆委員會。

- 4 請問有關部門，如何預防是次的停電事故再次發生？

機電署每年均會對士美非路市政大廈（包括街市）供電系統進行年度檢查。本署就預防題述停電事故向機電署及港燈查詢，機電署回覆指士美非路市政大廈電錶前的供電系統保養和維修事宜均由港燈負責處理，該署沒有補充；港燈回覆指會就題述事宜書面回覆委員會。

5 請問有關部門，有否就是次停電登記受影響販商資料，並主動商討賠償？

本署有既定機制處理索償申請，一般而言，本署如接獲有關街市事宜的索償申請，會轉介個案予街市管理服務承辦商所聘用的保險公司及／或律政司跟進。本署人員於是次停電事故後已向各魚檔檔戶查詢會否提出索償申請；本署至今未接獲相關申請。

本署亦就索償事宜向港燈查詢，港燈回覆指會就題述事宜書面回覆委員會。

6 請問有關部門，如何協助受影響的販商處理索償問題？

承上題，本署如接獲有關街市事宜的索償申請，會按既定機制處理。

食物環境衛生署

中西區環境衛生辦事處

2025 年 1 月