

本署檔號： L/M(1) in FEHD CW 1-55/10/3 XIV
來函檔號： HAD C&W DC/13/5/2(24-25)Pt.III
電郵地址： [REDACTED]

香港中環統一碼頭道 38 號
海港政府大樓 11 樓
中西區區議會
食物環境衛生委員會秘書
張蔚婷女士

張女士：

關注中西區食肆產生過多油煙之問題

貴秘書處 1 月 9 日討論文件所提及事宜的信件已收悉。關於文件 5/2025 號內提出的問題，本署現覆如下，而各段落的標題取自來信原文：

1. 「請問有關部門，在過往 3 年內有否收到中西區內居民對食肆產生過多油煙的投訴？如有，請詳述位置與宗數。」

詳情請參閱附件一。

2. 「請問有關部門，在過往 3 年內，中西區內因產生可見的油煙及難聞氣味而觸犯《空氣污染管制條例》規定的食肆數量是多少？」

由相關部門回覆。

3. 「請問有關部門，有否定期檢查中西區內食肆有否安裝適切的設施控制煮食油煙及氣味，如安裝空氣污染控制設備或將排氣口設於合適位置，以防止油煙影響公眾？」

申領食肆牌照時，申請人須遵辦相關發牌條件，包括廚房及食物室內的爐具上方須設置抽油煙機，廢氣應經濾油器及空氣污染控制設備（如灑水器或靜電沉澱器）後排出戶外。所有抽氣扇須於距離地面或路面至少二點五米高的地方，將廢氣排出戶外，但不得造成滋擾。

本署人員會定期巡查有關食肆，以確保持牌人遵守相關發牌及持牌條件，妥善把油煙經抽氣系統過濾後才排放，及會提醒食肆負責人必須時刻保持廚房抽氣系統操作正常及定期清洗系統。如本署此接獲食肆排放油煙造成滋擾的投訴，亦會把有關個案轉介環保署同步跟進。

食物環境衛生署
中西區環境衛生總監鮑仲安

2025 年 1 月 14 日

中西區環境衛生辦事處在過去3年就區內有關食肆產生油煙的投訴數字及相關地點如下：

地點	投訴數字		
	2022	2023	2024
中環及半山	18	44	72
上環及西營盤	17	12	36
堅尼地城及石塘咀	38	24	33