

東區區議會
地區小型工程計劃建議書
(優次編號：第 2 號)

1. 提交建議單位： 康樂及文化事務署(康文署)

2. 工程名稱： 柴灣游泳池電解鹽機改善工程

3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

柴灣游泳池的電解鹽機消毒系統已使用超過十四年。電解鹽機製造鹽酸，輔助主池、副池、跳水池、訓練池、兩個習泳池及三個嬉水池的池水消毒。該消毒系統部分零件在市場中已被淘汰而未能維修。經機電工程署檢查及研究後，建議本署更換新型號電解鹽機，以確保設施能穩定運作及池水水質符合衛生標準。

4. 工程受惠對象：

區內所有居民

傷殘人士

老人

兒童及家長

青少年

其他： 場地使用人士

5. 預期受惠人數： 約 180,000 人次

6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 600,000 元

7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)*：

工程將由機電工程署負責進行，工程大綱包括：

- 1) 拆除現有的舊電解鹽機、支架及喉管；
- 2) 購置及安裝 1 台新型號的電解鹽機、支架及喉管；及
- 3) 測試及調校運作等。

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)

柴灣游泳池 (附件二 (2.1))

9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：

若申請得到批准，安裝工程於 2016 年 1 月至 3 月泳池年度維修時進行，約需時 3 個月完成。

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：


不適用。

機構名稱： 康樂及文化事務署
日期： 2015 年 9 月 4 日

柴灣游泳池電解鹽機改善工程

工程地點平面圖

池面



電解鹽機

