

離島區議會會議(2012 年 4 月 23 日)

VI. 有關為長沙欄及稔樹灣提供自來水的提問

(文件 IDC 47/2012 號)

水務署會後的書面回覆如下：-

1. 水務署重申，水務署並沒有在愉景灣區內設置供水系統。現時區內的水管，全由私人鋪設。本署曾研究直接供應食水給稔樹灣村和長沙欄村，然而由於兩村與本署現有的供水系統距離甚遠，若要伸延供水系統至兩村，工程費用十分昂貴。綜合考慮到工程成本效益及兩鄉村附近現時都有水源供村民使用，本署現時沒有計劃進一步研究供應食水予稔樹灣村和長沙欄村。若日後兩村附近有新發展項目，本署會再研究供應食水給兩村的方案。

有關淨化溪水的問題

2. 多年來，在監察新界偏遠鄉村的溪水或井水的水質事情上，以長沙欄為例，水務署的角色是向食環署提供部分的技術支援。當食環署抽取了溪水樣本後，送交水務署、政府化驗所、及衛生署做各種不同的水質檢驗，水質檢驗報告會交回食環署存檔及跟進。這個安排，行之已久。本署認為，食環署在依據各個溪水水質報告及其中的建議後，當已可向有關的村民提供指引，包括如何淨化溪水，以供飲用。

有關溪水水質測試的指標問題

3. 若溪水有微黃，通常只影響水的觀感。如其他的水質檢驗結果達標，無發現有毒或超標的污染物，則溪水經適當地淨化(例如過濾)，及充分煮沸後是可以飲用的。

愉景灣私人水塘的水質的測試問題

4. 據了解，現時稔樹灣村是以愉景灣私人水塘的儲水作飲用，而鋪設水管接駁水源及維修水管服務是由離島民政事務處提供。在此情況下，本署並沒有參予提供水質測試的工作。

水務署

2012年5月28日