

有關鹹田舊村興建雨水渠道
以有效解決傾盆大雨引致水浸問題的進展的提問
(文件 TAFEHCCC 30/2022 號)

渠務署的書面回覆

有關貝澳鹹田舊村水浸問題，渠務署與區議會余漢坤主席、郭平議員、何進輝議員以及相關村代表已於 2021 年 6 月 2 日到貝澳鹹田實地視察，了解水浸情況及成因，並討論可行的措施。當時渠務署建議改善位於芝麻灣道的排水口，以防止上漲的河水倒灌回芝麻灣道一帶區域。離島民政處亦已通過地區小型工程在鹹田一帶的芝麻灣道的排水口加裝了多個單向止回筏，而相關主體工程已大致完成。

為進一步改善鹹田舊村一帶的水浸問題，離島民政處亦計劃於芝麻灣道加設三條排水管道及單向止回筏。詳情請離島民政處作進一步的補充。

2022 年 7 月