

有關要求徹底檢查東涌屋苑喉管以保障居民健康的提問
(文件 IDC 11/2021 號)

海堤灣畔客戶服務處的書面回覆

就有關屋苑喉管的查詢，我們現回覆如下：

海堤灣畔的住宅單位廁所主污水渠已裝有反虹吸管，而屋苑由落成至今，並沒有進行大型外牆維修工程更改有關反虹吸管。對於個別單位裝修一事，客戶服務處已有裝修指引，要求單位住戶進行裝修工程時必須符合相關法例規定。

此外，客戶服務處已發出通告，提醒各住戶不應擅自非法改動單位的排水系統，例如：因改動廚房或浴室間隔而擅自加裝排水管，或拆除坐廁的反虹吸管或洗手盆備有反虹吸氣閥的樽形隔氣彎管，以免影響公眾健康及衛生。

2021 年 2 月