## 離島區議會 社區事務及文化康樂委員會 文件 CACRC 16/2020 號

## 有關瑪嘉烈醫院冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓的提問

容詠嫦議員通知本會,在 2020 年 5 月 4 日舉行的社區事務 及文化康樂委員會會議上,她將會提出以下提問:

> "本年4月13日下午2時55分,機電工程署外 判員工於瑪嘉烈醫院傳染病大樓維修冷氣系統期間,有七個樓層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突 然停頓五至34分鐘,共69名病人受影響,包括至 少44名新型冠狀病毒確診者。

> 鑑於不少大嶼山居民前往瑪嘉烈醫院專科門診 求診,本人請醫院管理局(醫管局)及機電工程署派員 出席會議,同應以下提問:

- 1. 請醫管局交代受影響的樓層及病房;
- 2. 系統停頓半小時,其間會否加速新型冠狀病毒擴散?
- 3. 醫管局有否通報衞生防護中心?在場人士 須否接受檢測及隔離;以及
- 4. 機電工程署是否已調查事故原因,以及如何避免同類事故再次發生?"

離島區議會秘書處

檔號: IS 71/1/17

日期:2020年4月15日