

有關要求徹底檢查東涌屋苑喉管以保障居民健康的提問
(文件 IDC 11/2021 號)

昇薈客戶服務中心的書面回覆

就貴處下列提問，現謹回應如下：

- 1. 相關部門及機構有否為轄下屋苑的喉管進行檢查？如有，實際執程序為何？**

駐屋苑工程部員工以目視檢查外牆喉管

- 2. 除檢查喉管外，各相關部門及機構分別採取了什麼措施，以減低病毒經喉管傳播的風險？ ”**

每星期由屋苑工程部員工或清潔員工在每座天台氣喉噴灑消毒藥水。另，亦安排定期在各座天台沖廁水缸加漂丸。

2021 年 2 月