

有關東涌東日街市的提問
(文件 IDC 13/2023 號)

食物環境衛生署和建築署的綜合書面回覆

就有關離島區議會方龍飛議員的提問，食物環境衛生署(食環署)及建築署的綜合回應如下。

東日街市屬半開放式設計的臨時街市。整個街市的主要通道都設有上蓋覆蓋，除了遮擋太陽和雨水外，亦有效減少日照熱量進入室內。另外，天幕上蓋作開揚式設計，有助自然通風，而天幕同時亦設有天窗，以增加街市內的自然採光，從而節省能源及減低碳排放，是非常重要的設計及環保元素。然而街市受工地及地下管道設備所限，以及考慮到街市兩旁行車視線要求，現有的天幕設計已為最大可覆蓋範圍，以盡量減低撇雨的情況。

有關街市 5 號攤檔早前因天雨出現漏水問題，建築署承建商已跟進及進行維修，問題經已解決。至於有檔主表示攤檔受到陽光照射，肉食及蔬果容易變壞，建築署正檢視改善措施的可行性方案。有關在攤檔自行安裝多一部冷氣機事宜，食環署街市管理服務承辦商已向有關檔戶了解，並安排冷氣機供應商到場檢查，確保冷氣機運作正常。如檔戶希望在攤檔加裝冷氣機，檔戶須以書面形式向食環署提出申請，食環署會按個別個案情況進行審批。

有關前往東日街市的過路處有安全隱憂事宜，我們已於街市內近出入口位置加設警告牌/安全告示，提醒市民留意車輛，注意安全。同時，食環署街市管理服務承辦商亦會派員留意街市出入口交通及行人過路情況，並與運輸署保持溝通及在有需要時檢討有關措施。

2023 年 4 月