

九龍城區議會第二十二次會議

2015 年 8 月 27 日

強烈要求政府立即採取有效措施
盡快解決紅磡邨二期食水含鉛問題及增加資源支援受影響居民
(九龍城區議會文件第77/15號)

房屋署回應

有關勞超傑議員於2015年8月12日書面查詢紅磡邨二期食水含鉛一事，就來信中提出的其中三項涉及房屋署的跟進工作事宜，本署現回覆如下：

事項二：促使中國建築立即為全邨住戶安裝濾水器及提供補償

中國建築已向房委會遞交了為紅磡邨二期住戶免費安裝濾水器的建議書，預計在8月尾/9月初，可陸續為全邨住戶安裝。濾水器由中國建築負責購買、安裝及更換首兩年的濾芯，符合美國NSF53認證標準，能有效減除鉛含量。詳情會在稍後公布。

事項三：立即進行工程由大廈天台水缸搭喉至大廈每層供水予居民

房委會與中國建築已經在進行準備工作，由天台水箱接駁喉管直接到每一個樓層，讓居民可以在他們所居住的樓層取得臨時供水。現估計9月可開展工程。

事項六： 盡快更換全邨食水喉管，還給居民安全食水供應

就受影響屋邨來說，更換喉管是最徹底的做法，但由於涉及大量工程，需時較長，故先在過渡期由天台水箱接駁喉管到每一個樓層和為住戶安裝濾水器。

房委會正考慮有關承建商提出的更換喉管方案，初步構思是先行更換公共地方的喉管，然後再進行住戶單位內的工程，以盡量減少對居民造成的不便。

房屋署

2015年8月