

民建聯九龍城支部  
爆水管事故頻生  
要求盡快增設在九龍城區的監測水管滲水系統

1) 最近六個月，九龍城區發生的爆水管事故共多少宗？

根據本署紀錄，最近六個月，在九龍城區發生的爆水管事故為 8 宗。

2) 研究及安裝「智管網」需時，在此之前，當局會否有臨時的替代措施，以防爆水管的情況繼續出現？如在爆水管的高危區域，研置較簡單的滲水監測系統等。

本署已在供水網絡的策略性位置安裝水管監察儀器，以監察水管的運作情況；亦會定期進行水管測漏工作，務求及早發現滲漏喉管並進行維修。另外，本署已同時在不影響供水的前提下，進行水壓管理，以減低水管爆裂風險。

除此之外，本署自 2000 年開始進行為期 15 年之「水管更換及修復工程計劃」，有系統地分階段更換及修復全港長約 3,000 公里的老化水管，以減低水管爆裂及滲漏風險。九龍城區的水管更換及修復工程已完成約 92%，整體工程預計可在 2015 年年底大致完成。

水務署  
2015 年 4 月