

2017-18 年度文娛康樂及地區設施管理委員會
地區小型工程項目
康樂及文化事務署轄下九龍城區九龍公共圖書館小型改善工程

目的

本文件旨在請議員通過從九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會(下簡稱「文康地管會」)的地區小型工程撥款中，撥出 390 萬元供康樂及文化事務署(下簡稱「康文署」)以進行一項地區小型工程 - 康樂及文化事務署轄下九龍城區九龍公共圖書館小型改善工程「九龍公共圖書館更換 3 個淡水冷卻塔系統(緊急)」。

背景

2. 文康地管會已於 2017 年 8 月 17 日以傳閱文件方式，同意通過動用該會的地區小型工程撥款供康文署進行「九龍公共圖書館更換 3 個淡水冷卻塔系統(緊急)」，申請詳情可參閱附件。

3. 由於有關工程的預算費用超逾該會的批款上限(即 100 萬元)，故撥款申請須以傳閱文件方式由區議會正式審批。

工程概況

4. 康文署擬於九龍公共圖書館移除及重新安裝 3 個位於天台的淡水冷卻塔系統及其相關喉管，以及增設相關的維修工作台及維修設備。工程預期受惠人數為每月 418,000 人。

撥款建議

5. 為使上述工程能夠早日進行，並在徵得區議會主席的同意下，現傳閱本文件。請議員考慮通過附件所載涉及 390 萬元的地區小型工程撥款申請。請於 **2017 年 8 月 28 日(星期一)中午 12 時或以前**，將填妥的回條擲回秘書處，以便跟進。按照會議常規的規定，若秘書處接獲的回覆中支持意見達三分之二或以上，則視有關撥款申請獲得通過。

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會
地區小型工程撥款項目建議
 呈交區議會申請撥款
 (2017-2018 年度)

提交建議單位：康樂及文化事務署
 九龍城區九龍公共圖書館

工程項目	工程名稱	場地名稱	工程簡介	工程需求原因	預期受惠人數 (每月)	預算費用 (\$)	負責工程部門	預算工程完成日期
1.	九龍公共圖書館更換 3 個淡水冷卻塔系統 (緊急)	九龍公共圖書館	工程包括搭建工作台，移除及重新安裝 3 個位於圖書館天台的淡水冷卻塔系統及其相關喉管，以及增設相關的維修工作台及維修設備。	現有的淡水冷卻塔系統已使用超過十一年，機電工程署在檢查時發現該系統已經嚴重老化，塔身出現裂痕及經常性漏水，並有散熱片及水管銹化的問題。長遠而言，經常的維修並不符合經濟效益，加上部分零件已未能在市場上購買，導致維修保養時出現困難。為避免該淡水冷卻塔系統因故障而導致中央空調受到影響，機電工程署建議圖書館盡快更換淡水冷卻塔系統。	418,000	3,900,000	機電工程署	待定(獲撥款後 9 個月內)

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會
地區小型工程撥款建議

1. 提交建議的政府部門：康樂及文化事務署－九龍城區九龍公共圖書館
2. 工程名稱：九龍公共圖書館更換 3 個淡水冷卻塔系統(緊急)
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

九龍公共圖書館現時空氣調節系統的淡水冷卻塔系統已使用超過十一年，機電工程署在檢查時發現該系統已經嚴重老化，塔身出現裂痕及經常性漏水，並有散熱片及水管銹化的問題。長遠而言，經常的維修並不符合經濟效益，加上部分零件已未能在市場上購買，導致維修保養時出現困難。為避免該淡水冷卻塔系統因故障而導致中央空調受到影響，機電工程署建議圖書館盡快更換淡水冷卻塔系統。

4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：
5. 預期受惠人數 : 區內所有居民 (約 418,000 人)
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫) : \$3,900,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

工程包括搭建工作台，移除及重新安裝 3 個位於圖書館天台的淡水冷卻塔系統及其相關喉管，以及增設相關的維修工作台及維修設備。

8. 工程地點:
九龍公共圖書館：九龍培正道 5 號
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： 待定 (獲撥款後 9 個月內)
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：沒有

機構名稱：康樂及文化事務署
日期：2017 年 8 月 4 日