

**2019-20 年度康樂及文化事務署轄下康樂場地的小型改善工程
「九龍城體育館更換壁球室冷氣系統設備」**

目的

本文件旨在請議員通過從九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會(下簡稱「文康地管會」)的地區小型工程撥款中，撥出 1,009,000 元供康樂及文化事務署(下簡稱「康文署」)進行「九龍城體育館更換壁球室冷氣系統設備」。

背景

2. 文康地管會已於 2019 年 5 月 30 日舉行的第 21 次會議上審核上述撥款申請，並同意動用該會的地區小型工程撥款供康文署進行「九龍城體育館更換壁球室冷氣系統設備」，申請詳情可參閱附件。

3. 由於有關工程的預算費用超逾該會的批款上限(即 100 萬元)，故撥款申請須以傳閱文件方式由區議會正式審批。

工程概況

4. 康文署擬更換壁球室冷氣系統設備。「九龍城體育館更換壁球室冷氣系統設備」的預期受惠人數為 30,000 人。

撥款建議

5. 為使上述工程能夠早日進行，並在徵得區議會主席的同意下，現傳閱本文件。請議員通過附件所載涉及 1,009,000 元的地區小型工程撥款申請。請於 **2019 年 6 月 27 日(星期四)中午 12 時或以前**，將填妥的回條擲回秘書處，以便跟進。按照會議常規的規定，若秘書處接獲的回覆中支持意見達三分之二或以上，則視有關撥款申請獲得通過。

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會

地區工程撥款項目建議

呈交區議會申請撥款 (2019-20 年度)

提交建議單位：康樂及文化事務署

九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱	場地名稱	工程簡介	工程需求原因	預期受惠人數	粗略計算的費用	負責工程部門	預算工程開展日期
1.	九龍城體育館更換壁球室冷氣系統設備	九龍城體育館	更換壁球室冷氣系統設備	現時該壁球室冷氣系統已使用超過 19 年，機電工程署表示系統經常發生故障及需要維修，並不符合經濟效益，建議儘快更換。	30 000	\$1,009,000	機電工程署	2020 年 2 月