



**Drainage Services Department**  
**Mainland South Division**  
14/F, Kowloon Government Offices,  
405 Nathan Road, Kowloon

**渠務署**  
九龍及新界南渠務部  
九龍彌敦道 405 號  
九龍政府合署 14 樓

本署檔號 Our Ref : (00BXLD) in MS 12/HH/3/0/Main  
來函檔號 Your Ref :  
電 話 Telephone : (852) 23001348  
圖文傳真 Fax : (852) 27719640

傳真: 2142 8780

民建聯九龍城支部  
紅磡馬頭圍道 122 號二樓  
林德成區議員

林德成區議員：

### 高度關注機利士南路與必嘉街交界處渠道淤塞事宜

本署已於本年三月八日收悉 閣下於三月六日就題述事宜致九龍城區議房屋及基礎建設委員會的信件。現謹回覆如下。

本署於本年三月七日及十五日曾巡視位於上址的渠道，發現上址的路面集水溝及沙井/渠道懷疑因被垃圾阻塞而未能於暴雨期間有效收集及排放雨水。本署已聯繫相關部門，即時清理有關阻塞的渠道，確保渠道暢通，並正與相關部門檢視改善現有路面集水溝及渠務設施的可行性。

除了以上的跟進事項，本署及相關部門亦會定期巡查主要公共雨水排放系統的進水位置及區內容易出現水浸的地點，並於雨季和暴雨期間加強日常巡查及保養維修工作，確保渠道暢通以應付暴雨發生。本署亦會與相關部門保持緊密聯繫，商討區內容易受水浸影響地點的預防措施，確保相關部門轄下排水設施及管道能正常運作，減低水浸風險。

倘若 閣下對上述事宜尚有任何查詢、或需要任何有關資料，歡迎隨時致電 2300 1348 與本人署工程師聯絡。

渠務署九龍及新界南渠務部總工程師

〔鄭俊偉



代行〕

二零一九年三月十八日

#### 副本傳真至

路政署 (經辦人：譚皓銓先生) 傳真: 2758 3394  
九龍城區議房屋及基礎建設委員會 (經辦人：葉偉剛先生) 傳真: 2621 3199

**Internal (by EIMS)**  
SE/MS5, E/K9, IOW/K9, AIOW/K9

我們的**抱負**是提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展。

Our **VISION** is to provide world-class wastewater and stormwater drainage services enabling the sustainable development of Hong Kong.

ISO 9001 & 14001  
OHSAS 18001  
Certified