

九龍城區議會轄下  
房屋及基礎建設委員會 2019 年 3 月 21 日第 20 次會議

有關要求房屋署在愛民舞台上蓋加設排水槽事宜

房屋署愛民邨的舞台於 2016 年 8 月進行了改善及翻新，工程涵蓋更換舞台上蓋、背板、梯級、燈光及排水管等設備。當時房屋署工程組已在愛民舞台的新上蓋加設適當的雨水溝，並有兩個去水位接駁至旁邊的排水管道。

就最近愛民舞台上蓋有雨水瀉下的情況，房屋署工程組已跟進檢查，查證因附近的樹木枝葉受大風或暴雨影響而吹落在舞台上蓋，引致阻塞有關位置的排水管道。愛民邨辦事處已安排承辦商清理淤塞，並會定期進行檢查及清理雜物，以確保愛民舞台的雨水渠道經常暢通。

房屋署  
2019 年 3 月