

九龍城區議會第一次特別會議
2020 年 1 月 21 日會議

要求處理近日廣播道咸水供應問題

目的

九龍城區議會何顯明議員於 2020 年 1 月 15 日致函九龍城區議會，要求處理及回應有關廣播道一帶多幢大廈近半年來常常在繁忙時間無沖廁咸水供應，本文件旨在提供有關資料。

水務署回應

根據記錄，本署近半年需暫停沖廁咸水供應事件如下：

日期	受影響地點	暫停沖廁咸水詳情
20.11.2019	廣播道 89 號	一條直徑 50 毫米，位於廣播道 89 號對出的本署咸水分配水管於 2019 年 11 月 20 日出現滲漏，本署隨即派員趕赴現場，並於約傍晚 6 時關閉該段水管進行緊急更換工程。本署於同日晚上約 11 時完成維修及恢復供水。
13.12.2019	深水埗和九龍塘一帶	本署合約編號 2/WSD/17 於 2019 年 12 月 13 日上午 10 時進行咸水喉管更換計劃工程，更換一段位於畢架山咸水泵房的喉管，期間暫時停止深水埗和九龍塘一帶（包括廣播道）的咸水供應，以便進行更

		換工程。本署於同日傍晚約 6 時恢復供水。
6.1.2020	廣播道 4 號南亞路 德會靈恩堂	一條直徑 50 毫米，位於廣播道 4 號對出的本署咸水分配水管於 2020 年 1 月 6 日出現滲漏，本署隨即派員趕赴現場，並於傍晚約 6 時 30 分關閉該段水管進行緊急更換工程。本署於 2020 年 1 月 7 日凌晨約 12 時 5 分完成維修及恢復供水。
7.1.2020	廣播道 91 號	一個直徑 80 毫米，位於廣播道 91 號對出的分配水管咸水閥門 於 2020 年 1 月 7 日出現故障，本署隨即派員趕赴現場，並於上午約 9 時關閉該段水管進行緊急更換工程。本署於同日下午約 4 時 39 分完成維修及恢復供水。

本署已盡快更換上述政府分配咸水管及咸水閥門以減低日後導致爆喉影響廣播道一帶居民的機會。本署會繼續密切監察區內水管情況，對附近分配咸水管進行風險評估，適時進行有關保養維修工作，以減少水管爆裂或滲漏對公眾的影響。

水務署

2020 年 1 月