

關注九龍城高風險水浸地點 建議善用科技預警

屋宇署回覆如下：

本署已於 2024 年 4 月發出通告函件提醒建築專業人士及承建商須積極採取各項預防措施，確保建築地盤的臨時排水系統設計妥善、保養得宜和運作良好，並採取所有必要的預防措施防止建築廢料、泥沙、沉積物及水泥物料流入公共排水渠或污水渠內，以確保在雨季和颱風季節期間，盡量減低／紓緩因建築工程引致的水浸風險。

本署亦於 2024 年 4 月致函各物業管理公司，提醒其在颱風季節期間適時巡視樓宇／物業的天台、平台及地庫(包括停車場)，確保地面水排水渠及雨水沙井暢通及運作正常，沒有淤塞。以及於有水浸風險的地方如機電設施房及地庫停車場加設合適的抽水裝置。

此外，本署因應渠務署就氣候變化而提升其《雨水排放系統手冊》有關預計降雨量的指引，屋宇署亦已在 2023 年 4 月更新有關私人樓宇雨水管的設計指引，以應付未來預計增加的降雨量。屋宇署會繼續留意有關極端天氣及氣候變化的評估及研究報告，持續檢視相關規例及標準，並按需要更新相關守則、設計手冊、指引，以提升建築物的抗逆力。

(秘書處於 8 月 26 日收到)

九龍城區議會秘書處

2024 年 8 月