

建議增設無障礙通道連接東何文田配水庫遊樂場與東何文田休憩處

水務署回覆如下：

因應增設無障礙通道的建議，本署職員於 2025 年 10 月 23 日到現場進行了實地視察。

根據屋宇處「設計手冊：暢通無助的通道 2008 (2025 年版本)」的建議，無障礙通道的最大坡度為 1:12 及最少寬度為 1050 毫米。就現場位置的高低落差，所需的通道長度約 25 米，而建設無障礙通道會對相關排水及供水設施（見附件相片一及二）造成阻礙，並涉及重大斜坡改造工程。此外，相關無障礙通道/坡道建設會佔用旁邊水務署的配水庫維修通道（見附件相片三），影響本署維修車輛通行以進行日常及緊急維修。

由於上述地理及環境限制因素，本署未能進行有關無障礙通道加設工程。

（秘書處於 10 月 27 日收到）

九龍城區議會秘書處

2025 年 10 月

附件相片一



附件相片二



附件相片三

