

關注打樁噪音擾民問題

屋宇署回覆如下：

屋宇署根據《建築物條例》及相關規例，為私人樓宇釐定及施行安全、衛生及環境方面的標準，並監管各類的建築工程，以確保工程符合批准圖則及《建築物條例》的規定，保障工程和公眾的安全。

在工程進行期間，註冊結構工程師須定期向屋宇署提交各監察點(包括震動監察點)的記錄，報告工程對地盤周圍的影響。地盤的認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商有責任監管地盤的施工安全及建造，以符合《建築物條例》的規定。進行工程期間如發現地盤周圍的建築物有不尋常情況，他們必須向屋宇署呈報。此外，本署亦會定期巡查地盤及周邊環境，以確保地盤的工程符合批准圖則的規定，及不會影響地盤周邊樓宇及公眾安全。

根據本署記錄，目前南角道 4 至 24 號(包括南角道 10 號)現為一建築地盤並正進行上蓋結構工程。附近亦有 2 個建築地盤正在進行建築工程，分別位於衙前墾道 3 至 13 號及太子道西 452 至 464 號。本署人員近期實地視察，這些地盤目前正進行地基、挖掘及上蓋結構等建築工程，但並無撞擊式打樁的工序。

此外，本署人員曾前往距離南角道 10 號超過 150 米靠近沐禮街與德高道一帶的建築地盤巡查，發現該些地盤亦正進行地基、挖掘及上蓋結構工程，當中一個地盤的挖掘工程，按批准圖則，是以撞擊方式安裝地下支撐。為此，本署人員已於該地盤進行突擊巡查，並在地盤周邊進行震動測量。結果顯示震動數值未超出該地盤批准圖則上列明的許可預警限值。本署會繼續密切監察該建築地盤的建築工程。

就建築噪音而言，環境保護署負責地盤噪音管制，詳情請向該署查詢。

(秘書處於 2025 年 9 月 9 日收到)

九龍城區議會秘書處
2025 年 9 月