

有關啟德體育園光污染管控事宜

啟德體育園有限公司回覆如下：

感謝 貴會轉達委員對有關啟德體零售館外牆屏幕管控事宜，就附件圖所示的情況，經了解後，我們現謹覆如下：

於 9 月 26 日晚上，啟德零售館外牆 3 號屏幕因管控系統在颱風「樺加沙」9 月 24 至 25 日吹襲期間受損，導致屏幕發生故障，並在預設的關閉時間後仍持續運作。技術人員當晚巡查時已發現上述情況，並於晚上約 11 時手動關閉屏幕，隨即進行系統重置。

就上述情況，我們已進行全面檢查，並修復有關系統。現時，屏幕已恢復正常運作，即於每日傍晚六時起自動調低亮度，並於晚上十時停止播放內容。

我們就上述個別情況對啟欣苑居民造成的不便致歉，並會加強監察屏幕系統的運作，確保系統按照既定程序及時間正常運行，以防止上述情況再次發生。感謝各位的理解與支持。

(秘書處於 2025 年 11 月 12 日收到)

九龍城區議會秘書處

2025 年 11 月