

中九龍幹線何文田通風大樓附近空氣質素監測

路政署回覆如下：

感謝議員及居民對中九龍繞道（油麻地段）何文田通風大樓附近空氣質素的關注。

中九龍繞道（油麻地段）設有三座通風大樓，每座通風大樓均裝設了由「靜電除塵器」及「二氧化氮過濾器」組成的空氣淨化系統，確保氣體排放符合有關標準，減少對鄰近環境及居民的影響。

在中九龍繞道（油麻地段）項目設計階段，本署已按《環境影響評估條例》中列明的《空氣質素指標》就繞道在營運階段對周邊空氣敏感受體的影響進行評估，制定合適的空氣淨化標準。環境保護署在全面審視環境影響評估中考慮的各項因素，包括預計車流量、車輛排放濃度、空氣敏感受體的位置距離及區域背景空氣質素等因素後，於環境許可證中明確訂定二氧化氮及可吸入懸浮粒子的淨化標準，確保項目符合《空氣質素指標》的法定要求。

空氣淨化系統於安裝時及應用前，均經過嚴格監督及測試，確保日後運作正常。自 2025 年 12 月 21 日中九龍繞道（油麻地段）通車以來，何文田通風大樓的空氣淨化系統運作效能良好，就二氧化氮及可吸入懸浮粒子的淨化效率均符合環境許可證訂定的標準。本署及隧道管理公司會繼續密切監察各通風大樓的氣體排放情況，如排放不符合有關標準，會即時調查及作出跟進，並向環境保護署提交詳細報告。

(秘書處於 2026 年 3 月 11 日收到)

九龍城區議會秘書處

2026 年 11 月