

九龍城區議會轄下

社會服務、房屋及發展規劃委員會

吳寶強 主席 MH

建議當局全面檢查德朗邨升降機

最近，有德朗邨德璋樓的居民向我們反映了一個令人擔憂的情況，該名居民在乘搭升降機時，遭遇疑似無預警的急降並隨即停運，對其帶來了極大的不安。據了解，此情況是因為升降機外門未收到緊閉的安全訊號，從而觸發安全保護機制，導致升降機在 38 樓位置煞停，升降機並未發生下墜，相關安全訊號也在短時間內得到解除，隨後升降機恢復正常運行。

此外，我們還收到德朗邨其他大廈住戶有關升降機近期故障頻發的反映。鑒於此，我們建議有關部門對德朗邨的所有升降機進行一次全面而細緻的檢查，以期釋除住戶的擔憂，確保他們能安心使用升降機設施。

九龍城區議員

何華漢 張景勛 林博

2025 年 1 月 16 日