

有關冠山苑露台趟窗問題

房屋署回覆如下：

冠山苑的規劃符合《香港規劃標準與準則》，並已在設計初期進行了環境評估研究，為緩解交通噪音對面向東九龍走廊的單位的影響，研究報告建議設置減音露台、減音窗及/或固定窗。

減音露台、減音窗及固定窗的設計均需符合香港《建築物條例》的要求，減音露台最外處設置有一扇趟窗，其作用是減低鄰近道路交通噪音對住戶的影響，並同時保持單位空氣流通和開揚景觀。為了達到減音效果，該趟窗須保持於特定位置。如有需要，居民可到管理處參閱有關減音露台、減音窗及固定窗的詳細資料。

(秘書處於 3 月 24 日收到)

九龍城區議會秘書處

2025 年 3 月