

(資料文件)

九龍城區議會轄下
交通運輸委員會
第十一次會議工作進度報告

主旨

本文件旨在概述九龍城區議會轄下交通運輸委員會(下文簡稱「交運會」)在 2025 年 10 月 3 日第十一次會議上討論的主要事項。有關該會議之討論詳情以獲交運會通過的會議記錄為準。

要求加強及優化設備 改善漆咸道北天橋往何文田港鐵站 B1 入口橫樑漏水問題及附近升降機、扶手梯運作情況 避免故障頻生

2. 委員促請部門盡快找出漆咸道北天橋往何文田港鐵站 B1 入口橫樑漏水的源頭，以及針對導致天橋升降機及自動電梯頻繁故障的原因，並採取相應的措施，以確保設施運作暢順，減少對居民的影響。委員亦表示區內其他地點，包括蕪湖街與漆咸道北交界等的升降機堆積垃圾及灰塵，要求部門定期檢查及加強清潔有關的升降機。

3. 機電工程署(下文簡稱「機電署」)表示，根據署方的記錄，蕪湖街與漆咸道北交界的升降機及自動電梯故障個案主要與外在因素有關，包括市民不正當使用而引致升降機門設備損壞、急停制被按、梳齒板安全裝置被觸發，及扶手帶被插圖書釘等而引致暫停運作。由於緊急按鈕涉及公眾使用自動電梯的安全，不能禁止市民使用。署方已要求承辦商在接獲故障通知後，盡快到場檢查及恢復運作，亦已要求其在進行設備例行保養工作期間，密切留意設備狀態，並適時作出調校，以確保設備運作安全可靠。

4. 路政署表示，有關天橋橫樑的排水事宜，署方已聯同承辦商到場視察，將在確定漏水位置後安排維修工作。署方亦已安排清理排水設施的淤塞物，並會繼續監測有關情況，以確保該處的排水系統效能良好，及防止雨水溢出。就有關升降機及自動電梯的故障事宜，署

方會與機電署保持緊密聯繫，確保設施運作暢順。此外，署方已指示承辦商為該天橋升降機進行深層清潔工作，並已於本年 9 月完成。而區內其他地點的升降機深層清潔工作，預計將於本年 10 月內完成。

建議開辦九龍中醫院聯網接駁巴士路線

5. 委員表示，現時區內往返九龍中醫院及診所的公共交通服務未能滿足求診者的出行需要。因此，建議開辦九龍中醫院聯網接駁巴士路線，便利沿線居民。

6. 運輸署表示，現時九龍城區及油尖旺區的主要公立醫院及診所均設有公共交通服務連接鄰近地區。就啟德醫院區的公共交通服務，現時共有 5 條專營巴士路線及 6 條專線小巴路線，提供往返不同地區的服務。當中，城巴第 22M 號線主要服務九龍城區，途經馬頭涌道、馬頭圍道及土瓜灣道一帶。此外，土瓜灣一帶的乘客可透過不同巴士路線之間的轉乘，或選乘專線小巴服務路線，往來土瓜灣與中九龍診所、香港眼科醫院及九龍醫院一帶。署方會密切留意現有路線的服務水平及乘客需求，適時與公共運輸服務營辦商檢視有關路線的服務。

7. 九龍巴士(一九三三)有限公司(下文簡稱「九巴公司」)表示，現時 X6C 號線服務已覆蓋伊利沙伯醫院、廣華醫院及香港兒童醫院，未來亦能覆蓋新急症醫院。九巴公司會密切留意乘客對往來區內醫院的巴士路線需求，並樂意與運輸署研究可行方案，加強相關巴士服務。

8. 城巴有限公司(下文簡稱「城巴公司」)表示，一直與運輸署就啟德發展區一帶的巴士服務保持緊密溝通，現時亦正與署方籌備新急症醫院的巴士服務配套。城巴公司將會開辦 20X 號線接駁香港兒童醫院及新急症醫院，亦計劃調整現時行經香港兒童醫院的 20A 及 22 號線於日後途經新急症醫院。城巴公司會於制訂日後的巴士路線計劃時，對委員的建議作詳細評估。

九龍城區議會秘書處

2025 年 11 月