

二零一五年七月二十一日
葵青區議會房屋事務委員會
第三次會議(二零一五)跟進事項

動議：

“葵青區議會房屋事務委員會要求房屋署將重金屬測試加入全港公共屋邨優質食水計劃檢查項目之內，並替食水安全出現問題的屋邨更換有問題的喉管或配件。所有興建中的屋邨/屋苑亦需加強檢查水管質素或採用非焊接式的方法進行食水銅管安裝工程，永久杜絕鉛污染水質的可能。”

回覆：

現時「大廈優質供水認可計劃」乃自願參與的，主要目的是鼓勵負責單位妥善保養及維修大廈的供水系統，並向大眾提供優質自來水。該計劃要求抽取水樣本進行物理及化學分析、以及作細菌分析。由於這次事件市民對重金屬的關注，水務署已邀請水資源及供水水質事務諮詢委員會檢討和研究有關計劃應否在水質測試中加入重金屬參數。自 2015 年 7 月 13 日起，水務署經已對新安裝的供水系統採集水樣本分析提出附加測試鉛、鎘、鉻和鎳的要求，並要求持牌水喉匠如利用燒焊方法接駁內部食水喉管，必須遞交燒焊物料無鉛證明書。

水務署