

香港特別行政區政府 機電工程署
香港九龍啟成街3號
Electrical and Mechanical Services Department
Government of the Hong Kong Special Administrative Region
3 Kni Shing Street, Kowloon, Hong Kong
www.emsd.gov.hk

Our reference 本署檔號： () in EMSD/GSD-B/032/20/03

Telephone 電話號碼： (852) 2808 3213

Your reference 來函檔號： () in K&TDC/13/9/19B/17 Pt.11

Facsimile 圖文傳真： (852) 2576 5945

(Fax: 2425 4299)

新界葵涌
興芳路166至174號
葵涌政府合署10字樓
葵青區議會秘書處

(經辦人：黃文傑先生)

黃先生：

二零一七年十一月九日
葵青區議會第一百零九次會議

就貴處於2017年10月24日來函有關上述會議的討論事項「要求搬遷葵賢苑旁加油站」，本署在氣體安全方面謹覆如下。

根據《氣體安全條例》(第51章)的規定，石油氣加氣站／設施被列為應具報氣體裝置，石油氣加氣站擁有人須提交定量風險評估報告，以確定依據《香港規劃標準與準則》所載「政府風險指引」的規定，這類加氣站／設施的風險水平是可以接受的，惟是否適宜在加油站提供石油氣加氣設施，以及與其他土地用途的距離，最終得須視乎定量風險評估的結果而定。石油氣加氣站亦必須獲得氣體安全監督(即機電工程署署長)的建造及使用批准，以確保符合有關安全規例、標準及工作守則。

現時葵賢苑旁的三個加油站中，只有位於葵涌青山公路739至745號的埃索加油站設有石油氣加氣設施，根據定量風險評估報告，該加油站符合「政府風險指引」。

此外，本署以下人員將會出席會議：

中文姓名： 張偉棠先生
英文姓名： Mr CHEUNG Wai-tong
職位： 署理高級工程師／氣體標準 B3

如 貴處有任何疑問，請致電 2808 3213 與本人聯絡。

機電工程署署長

(張偉棠



代行)

副本送：

環境局 (經辦人：張雁伶女士／冼敏燕女士)	傳真：2147 5834 / 2147 3287
葵青民政事務處 (經辦人：嚴憶萱女士)	傳真：2489 1083
荃灣葵青地政處 (經辦人：盧珮瑤女士)	傳真：2415 0703
規劃署 (經辦人：周日昌先生)	傳真：2412 5435
消防處 (經辦人：梁國柱先生)	傳真：2371 4827
運輸署 (經辦人：莫英傑先生)	傳真：2381 3799
環境保護署 (經辦人：張金興先生／林慧然女士)	傳真：2415 7191 / 2824 9361
警務處 (經辦人：許偉剛先生／謝美媚女士)	傳真：2485 3592

二零一七年十月三十一日