

[81LS]

Fax No.:



**HIGHWAYS DEPARTMENT
LIGHTING DIVISION**

9th FLOOR, TRADE AND INDUSTRY TOWER
3 CONCORDE ROAD, KOWLOON, HONG KONG
Web site : <http://www.hyd.gov.hk>

**路政署
路燈部**

香港九龍協調道3號
工業貿易大樓九樓
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. : (81LU) in HYD LTG/10-5/4/2
來函檔號 Your Ref. :
電話 Tel. : 3903 6552
圖文傳真 Fax : 2310 8489

葵青區議會秘書處
吳啟裕女士

吳女士:

葵青區議會第一百一十三次會議跟進事項
關於東北葵涌和石排街/石梨街街燈系統欠穩定事宜

妳於 2018 年 8 月 17 日給路政署新界區維修組的電郵已轉介本部跟進。
就題述事宜，我們現謹覆如下：

我們翻查記錄，在今年五月至八月期間，在東北葵涌和石排街/石梨街一帶在不同日子和不同地點共發生了 5 宗街燈故障（請參閱附表）。本部承建商亦已即時作出維修。

其中兩宗是街燈控制箱內的自動開關組件出現故障，因此涉及街燈數目比較多，受影響範圍亦比較大。為著改善街燈系統，提高其穩定性，本部正安排在區內大規模更換新型數控式自動開關以取代舊式開關。在更換期內，本部將安排人員加強巡視有關地區的街燈，確保其運作正常。

煩請多謝議員對公共照明的關注。如有任何查詢，請致電 3903 6598 與本部工程師王嘉強先生聯絡。

路政署路燈部總工程師

(鄭重山



代行) *Ne*

附表: 東北葵涌和石排街/石梨街街燈系統的故障摘要 (2018 年 5 月至 8 月)

內傳: E/DL

二零一八年八月三十一日



附表：東北葵涌和石排街/石梨街街燈系統的故障摘要（2018年5月至8月）

| 日期 | 位置 | 故障內容 (涉及街燈數目) |
|-----------|---------|---------------------------------|
| 21/8/2018 | 和宜合道 | 街燈控制箱自動開關組件故障 (189 / 中午提前著燈) |
| 9/7/2018 | 石梨街/圍沓街 | 街燈控制箱自動開關組件故障(34) |
| 4/7/2018 | 石排街 | 燈泡故障(2) |
| 25/6/2018 | 梨貝街 | 供電線路故障 (7) |
| 5/6/2018 | 打磚坪街 | 燈泡故障 (1) |

/-

