

二零一八年六月五日  
葵青區議會  
房屋事務委員會  
第三次會議(二零一八)

致：葵青區議會房屋事務委員會主席

由：吳劍昇議員

日期：二零一八年五月十八日

議題：跟進葵翠邨屋邨辦事處旁的升降機在 2/5/2018 發生急墮事件

內容：

葵翠邨屋邨辦事處旁的升降機在2/5/2018發生急墮意外，房屋署初步調查到是由於升降機電源組件操作不穩定，引致升降機啟動安全系統而停止運作。事件中有7名新派到葵翠邨住戶被困超過30分鐘。房屋署曾提交部份資料解釋急墮意外。現時我們要求房屋署提供以下詳細資料及交代現時葵翠邨內全部升降機的情況。

問題：

要求房屋署提交最新資料

1. 葵翠邨屋邨辦事處旁的升降機在 2/5/2018 發生急墮意外詳情；
2. 升降機保養商檢查葵翠邨升降機的頻率；
3. 電源組件操作不穩定的成因；
4. 葵翠邨內全部升降機的保養商更換升降機組件的數目及類型；及
5. 避免再發生同類意外的措施。